СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик ООО "АРМСАХСТРОЙ"

Алымбеков К.И.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "АРМСАХСТРОЙ"

Акопян С.З.

График проведения технического обслуживания (внутриквартирное газовое оборудование) 14.12.2022г.

	2023											
Адрес	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Монетная д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10, 11, 12, 13												
Байкальская д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30												
Ударная д.46, 48, 50												
1-Московская д.9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27												
Крымская д.5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А												
Большая Полянка д.3, 3А, 5, 5А, 5Б, 7, 9, 9А												
Б.Полевого д.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14												
Б.Полевого2 Корп.1, корп.2, корп.3, корп.4, корп.5, корп.6, корп.7.												

Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования

1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутриквартирного газового оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) внутриквартирному газовому оборудованию
3. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (обмыливание)
4. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств
5. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка
6. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений
7. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд

*В случае обьективных причин график может меняться

Составил: Начальник ГУ Арутюнян Ж.М.

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик ООО "АРМСАХСТРОЙ"

_____ Алымбеков К.И.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "АРМСАХСТРОЙ"

_____ Акопян С.З.

График проведения технического обслуживания (внутриквартирное газовое оборудование) 14.12.2022г.

	2023											
Адрес	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Алых роз, 7, 7А, 9, 9А, 11.												
Алых роз, 3А, 5А, 5Б.												
Ближняя, 2, 6.												
Рассветная, 10, 10А												
Большая полянка 8А, Шебунина 9А, Матросова 18, Льва Толстого 5, Южная 28, Янтарная 5, пер.Верхний 3.												

Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования

1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутриквартирного газового оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) внутриквартирному газовому оборудованию
3. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (обмыливание)
4. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств
5. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка
6. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений
7. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд

*В случае обьективных причин график может меняться

Составил: Начальник ГУ _____ Арутюнян Ж.М.